BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

TEREN 158,80

±0,32 ±0,26 ±0,06 ±0,00

820W PROFIL HYGIENEV20 800x600

ø15x1,0 810W ø15x1,0 810W 2xPROFIL HYGIENEV20–800x600

830W 830W 2xFKV12–600x600

495W 495W 2xPROFIL HYGIENE V20 500x600

810W 810W 2xPROFIL HYGIENE V20 700x600

820W ø15x1,0 ø15x1,0 820W 3 ISTNIEJACE PROFIL HYGIENE K20 800x600 ø15x1,0 ø15x1,0

1 BANK KRWI 20° TERAKOTA

2 POKÓJ SOCJALNY 20° TERAKOTA

3 EKSPEDYCJA 20° TERAKOTA

4 KOMUNIKACJA 20° TERAKOTA

5 PRZEDSIONEK 12° TERAKOTA

6 DZIAŁ IMMUNOLOGI TRANSFUZJOLOGICZNEJ 20° TERAKOTA

7 DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I SAMO–ZDAWCZOŚCI 20° TERAKOTA

8 KOMORA CZŁODNA TERAKOTA –25÷–35°

9 CHŁODNIA 5° TERAKOTA

10 DZIAŁ IMMUNOLOGI TRANSFUZJOLOGICZNEJ 20° TERAKOTA

12 KOMUNIKACJA 20° TERAKOTA

600W PROFIL HYGIENEV20 600x600

Hp=3,09m

660W FKV12–400x600

Q00=159,39

1480W FKV33–600x600 980W FKV12–500x600 ø15x1,0

14 WC 20° TERAKOTA

980W 2xFKV22–500x600 ø15x1,0 980W 2xFKV22–500x600

19a ARCHIWUM 5° TERAKOTA

13 POKÓJ PIELEGNIREK 20° TERAKOTA

15 PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE 20° TERAKOTA

25 POKÓJ SOCJALNY 24° TERAKOTA

17 DZIAŁ IMMUNOLOGI TRANSFUZJOLOGICZNEJ 20° TERAKOTA

18 DZIAŁ PREPARATYKI 20° TERAKOTA

19 DZIAŁ PREPARATYKI 20° TERAKOTA

1270W PROFIL HYGIENE V30 900x600 ø15x1,0 ø15x1,0 895W PROFIL HYGIENE V20 800x600

690W FKV12 600x600 ø15x1,0 690W FKV12 600x600

620W PROFIL HYGIENE V20 600x600

1270W PROFIL HYGIENE V30 800x600 ø15x1,0 ø15x1,0

37 ø15x1,0 1315W FKV22–600x600

900W FKV12–700x600

1315W FKV22–600x600 33 ø15x1,0 940W PROFIL HYGIENE V20 800x600

22 STOŁÓWKA 20° TERAKOTA

Hp=5,66m

23 DZIAŁ PREPARATYKI 20° TERAKOTA

24 DZIAŁ PREPARATYKI 20° TERAKOTA

820W PROFIL HYGIENE K20 800x600 2 ISTNIEJACE

885W PROFIL HYGIENE V20 800x600 ø15x1,0 ø15x1,0 885W PROFIL HYGIENE V20 800x600

25 PRZEJŚCIE SOCJALNE 24° TERAKOTA

990W FKV12–600x600 ø15x1,0 ø15x1,0 36 990W FKV12 600x600

1315W FKV22–600x600 1315W FKV22–600x600 31 ø15x1,0 600W PROFIL HYGIENE V20 600x600 ø15x1,0

740W PROFIL HYGIENE V20 700x600

Hp=3,14m

820W PROFIL HYGIENE K20 800x600 2 ISTNIEJACE ø15x1,0

21 PRZEJŚCIE SŁUŻBOWE 20° TERAKOTA

35 1370W FKV22–600x600

30 1370W FKV22–600x600

28 DZIAŁ PREPARATYKI 20° TERAKOTA

29 DZIAŁ PREPARATYKI 20° TERAKOTA

610W ISTNIEJĄCE PROFIL HYGIENE K20 600x600 ø15x1,0 ø15x1,0

1230W FKV22–600x600

32 DZIAŁ ANALIZ LEKARSKIC – KIEROWNIK 20° TERAKOTA

1230W FKV22–600x600 ø15x1,0

27 KOMUNIKACJA 20° TERAKOTA

25 GABINET ZABIEGOWY 24° TERAKOTA

690W PROFIL HYGIENE V20 600x600

26 MAGAZYN 12° TERAKOTA

Hp=2,91m

38 GABINET LEKARSKI 24° TERAKOTA

30 KOMUNIKACJA 20° TERAKOTA

31 MAGAZYN 12° TERAKOTA

690W PROFIL HYGIENE V20 600x600 ø15x1,0

800W ISTNIEJĄCY FKO22 400x600

33 WC PERSONELU 20° TERAKOTA

34 RECEPCJA 20° TERAKOTA

970W ISTNIEJĄCY FKV12–400x900

35 WC PERSONELU 20° TERAKOTA

STROP PODWIESZANY Z KASETONÓW 600x600mm

ø28x1,5 4800W ISTNIEJĄCY FKO22 1600x600

1690W ISTNIEJĄCY FKO22 800x600

5580W ISTNIEJĄCY FKO22 1800x600 ø28x1,5

B C

PS5 ø28x1,5

36 DZIAŁ PANCÓW I POBIERANIA REJESTRACJA 24° TERAKOTA

38 GABINET LEKARSKI 24° TERAKOTA

39 POM/ GOSPOD. 12° TERAKOTA

41 WC DAMSKI 20° TERAKOTA

31 MAGAZYN 12° TERAKOTA

45 KOMUNIKACJA 20° TERAKOTA

46 SZATNIA 20° TERAKOTA

48 DZIAŁ ANALIZ LEKARSKICH 20° TERAKOTA

PS14 ø28x1,5

1260W PROFIL HYGIENE V30 800x600

ø18x1,0 1790W FKV22–800x600 PS6

40 WC MĘSKIE 20° TERAKOTA

1100W ISTNIEJĄCY FKO12–800x600

42 PRZEDSIONEK 12° TERAKOTA

47 GABINET LEKARSKI 24° TERAKOTA

PS15 ø15x1,0

37 POKÓJ SOCJALNY 24° TERAKOTA

1650W FKV22–800x600

1450W FKV22–700x600

1150W 1150W 2xPROFIL HYGIENE V30 800x600 PS7

935W FKV12–700x600 935W ISTNIEJĄCY FKO12–700x600

2000W ISTNIEJĄCY FKO12–1000x600

50 SZATNIA 20° TERAKOTA

1550W 1550W 2xPROFIL HYGIENE V30 800x600

49 DZIAŁ ANALIZ LEKARSKICH 20° TERAKOTA

1390W PROFIL HYGIENE V30 800x600

1000W 1000W 2xFKO12–700x600

Q00=159,39

ø22x1,0

ø28x1,5 ø15x1,0 ø22x1,0 ø15x1,0 ø18x1,0 ø15x1,0 ø18x1,0

3 2 1 14 15

Inwestor	REGIONALNE CENTRUM KWIODASTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRE UL. ZYTY 21		
Obiekt	WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU GŁÓWNYM REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODASTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE UL. ZYTY21 DZ. NR 258, OBRĘB 17		
Temat	RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.		Rys Nr 2
Opracował	tech. TADEUSZ BUŚKO upr. 180/77/ZG SPECJALNOŚĆ-INSTALACYJNO INŻYNIERSKA	O4.2008	Skala 1:50